

Опросный лист на шкаф оперативного тока ШОТ													
Заказчик													
Объект													
Количество													
Проектная организация													
Типовая структурная схема						Характеристики							
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20		Входные											
		Количество вводов											
		Входное напряжение											
		Система заземления											
		Выходные											
		Выходной ток зарядного устройства											
		Выходное напряжение											
		Количество зарядных модулей											
		Система охлаждения модуля ЗУ											
		Выходной ток одного модуля											
		Механические											
		Исполнение корпуса											
		Габаритные размеры ШхГхВ											
		Ввод/Вывод кабеля											
		Отходящие линии											
		Производитель коммутационных аппаратов		Секция №1					Секция №2				
				Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.	Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.
		Выключатели											
		Разъединители											
		Контакты											
		Групповые аппараты				Аппарат защиты АБ							
АКБ в отдельном шкафу													
Параметры АКБ													
Производитель	Серия	Емкость, Ач		Напряжение батареи, В		12	Тип подключения						
Модель	Масса, кг	Технология		Количество АКБ в шкафу, шт		Срок службы, лет							
Опции													
1. Контр. изоляции на шинах		12. Шунка мигающего света				23. Обмен данными ModBus (RS485)							
2. Пофидерный контроль изоляции (автоматический)		13. Термокомпенсация напряжения подзаряда				24. Обмен данными МЭК 61850 (Ethernet)							
3. Пофидерный контроль изоляции (ручной)		14. Защита АБ от глубокого разряда				25. Измерительный преобразователь 4–20 мА							
4. Обогрев шкафа		15. Поэлементный контроль параметров АБ				26. Межсекционный разъединитель							
5. Блок аварийного освещения (БАО)		16. Организация питания цепей оперативных блокировок				27. Освещение шкафа							
6. АВР 2 входа, 1 выход		17. ОПН на шинах переменного тока				28. Инвертор на выходе							
7. АВР 2 входа, 2 выхода		18. ОПН на шинах постоянного тока				29. Сенсорная ЖК панель оператора 7" с мнемосхемой							
8. Сигнализация положения коммутационных аппаратов		19. Сейсмостойкость 9 баллов				Дополнительные требования:							
9. Общая сигнализация аварийного отключения коммутационных аппаратов		20. Цоколь шкафа											
10. Стрелочные измерительные приборы		21. Принудительная вентиляция											
11. Цифровые измерительные приборы		22. IP 54											